



OF.1278/2020 – SEMOS

Linhares, 26 de Junho de 2020

Ao

Departamento de Licitações, Compras e Contratos
CPL

Assunto: Resposta ao pedido de esclarecimentos.

Considerando a solicitação de esclarecimento referente ao PREGÃO de Nº11/2020, originário do Processo Administrativo de Nº 03713/2020, que versa sobre a realização do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO, objetivando a futura contratação de empresa para implantação de poste curvo duplo de aço no parque de iluminação pública com fornecimento de materiais, neste Município de Linhares/ES, passamos a expor:

a)

a.1) Porque na composição apresentada no item 03 demonstra poste com 9 metros de altura ?

R: Verificar o ítem 03 da composição com atenção, pois trata-se de valor proporcional da referência.

a.2) qual é a medida correta ?

R: Altura máxima conforme descrição do serviços (ítem 1.1) e mínima conforme padrão das vias do município.

a.3) Este poste será sem base conforme descrito na composição unitária item 03 serviços ?

R:Quanto a base, verificar o ítem 04 da composição. O postes deverão ser flangeados, conforme padrão do município.

b)

b.1) Como um conector pode ser fracionado em 0,33, sendo que se trata de unidade 1 e não fração ?

R: Os postes serão instalados em agrupamentos (canteiros), portanto a fração estimada, visa atender a conexão dos circuitos a serem instalados.



b.2) Está correto essa fração de um conector ?

R: Sim está correto.

b.3) se não estiver o valor final será impactado ?

R: A descrição dos serviços explica e todos os demais itens necessários a execução dos serviços devem ser considerados na formulação do preço, pois a planilha apresentada é exemplificativa e não exaustiva.

b.4) Quantos conectores perfurante serão utilizados ?

R: Conforme estimativa e necessidade para a adequada execução dos serviços, conforme normas vigentes.

c). Quantas janelas de inspeção será necessário neste poste: Uma janela de inspeção na altura de 3 metro poderá tirar a resistência do referido poste ?

R: A quantidade de janelas será definida conforme norma e fabricante.

Atenciosamente,


HEZEQUIAS DA CRUZ SALES

Chefe da Divisão de Sistema

de Iluminação Pública