



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES
ESPIRITO SANTO

ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 031/2020

PROCESSO N.º 12822/2020

**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E
LAZER,**

Pergunta - Solicitamos esclarecimento, quanto ao piso Outdoor (área externa) ou Indoor (área interna).

Se for dentro do ginásio, piso indoor, precisa especificar a manta que vai embaixo do piso.

O ideal, que utilizamos para todas as quadras, é a manta PEBD de 3mm.

Resposta

A instalação será feita dentro do GINÁSIO IDEMAR UNEDA, conforme consta no objeto da licitação, ou seja, a instalação será indoor.

Conforme instrução do processo e a descrição do item, deverá ser utilizada a manta PEBD de 3mm e deverá ser por conta do fornecedor.

Atenciosamente,


Gesiani Araújo Pereira

Pregoeira Oficial

Portaria 978/2019